



Informationsvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat
Amt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Erstelldatum: 22.06.2022
Vorlagen-Nr.: IV/140/2022

Anfrage Stadträtin Frau Ziegler - Schwimmbad Realschulen: Wassertemperatur der Duschen

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss

13.07.2022

Sachstandsbericht:

StRin Frau Ziegler stellt im Bau- und Planungsausschuss am 21.06.2022 folgende Anfrage:

„Im Schwimmbad der Realschulen kommt aus den Duschen nur heißes Wasser.

Zudem sei es nicht möglich die Duschen von heiß auf kalt umzustellen.

Kann die Stadtverwaltung hierzu etwas unternehmen und ggf. die Wassertemperatur einstellen?“

Die Temperatur in den allgemein zugänglichen Duschen kann durch die Nutzer vor Ort nicht individuell eingestellt werden. Die Einstellung kann nur durch den Betreiber (Stadt Weiden / Amt 65) vorgenommen werden.

Durch den Betreiber wurden Armaturen nach dem aktuellen Stand der Technik für öffentliche Bäder gewählt und eingebaut:

- Keine technische Manipulierung möglich („vandalensicher“).
- Sicherung der Mindesttemperatur (Energieeinsparung / ideale Duschtemperatur bewegt sich im Bereich der Körpertemperatur, ca. 37 °C).
- Automatisches Spülen (Legionellenbekämpfung).

Sollte grundsätzlich eine niedrigere Temperatur gewünscht werden, kann diese durch den Betreiber eingestellt werden.

Es besteht die Möglichkeit einzelne Duschen dauerhaft auf „kalt“ umzustellen und entsprechend zu kennzeichnen.

Die Temperatur in den Duschen der Lehrer und in der barrierefreien Umkleide / Dusche ist individuell einstellbar.

Anlagen:

Keine Anlage vorhanden